

**Федеральная служба по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области  
в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах**

Ивановская область, г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 13/1

ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

**Предписание № 721  
об устранении выявленных нарушений**

« 28 » декабря 2021 г.

г. Фурманов  
ул. Хлебникова, 13/1

старший специалист 1 разряда

Митякова Галина Венальевна

(должность Ф.И.О.)

Рассмотрев материалы плановой выездной проверки  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Толпыгинская основная  
школа (ИНН 3719003750 ОГРН 1023701711714) (акт проверки № 721 от « 28 » декабря 2021г.  
наименование предприятия, сведения о гос.регистрации

Юридический адрес: Ивановская область, Приволжский район, с. Толпыгино, ул.  
Центральная, д.8 .

Директор (ИП): директор МКОУ Толпыгинской ОШ Большакова Лидия Михайловна.

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:

Здание 1 - Ивановская область, Приволжский район, с. Толпыгино, ул. Центральная, д.8  
(школа); Здание 2- Ивановская область, Приволжский район, с. Толпыгино, ул.  
Просторная, д.5 (детский сад).

Установил, что в указанном учреждении Муниципальное казенное общеобразовательное  
учреждение Толпыгинская основная школа (ИП) допущены нарушения:

1.Нарушены требования к отделке помещений:

- в здании школы: в мастерской желтые пятна на потолке после промочки,
- на пищеблоке видны трещины по краске,
- здание детского сада панельное, из межпанельных швов частично отлетела штукатурка,  
со здания местами отлетела краска,

-в детском саду в старшей группе на потолке рыжие пятна после промочки.

2.В мастерской школы оконные рамы (2 окна) деревянные, старые, заколоченные, не  
открываются, проводить мытье их не возможно, в двух рамах остекление окон выполнено  
из нецельного стекла; в коридоре детского сада (1 окно) остекление окон выполнено из  
нецельного стекла,

3. Протокол инструментального контроля освещенности № 249 ф от 20.12.2021г.  
исследования замеров освещенности помещений детского сада- проведено 3 замера, из  
них уровни искусственного освещения помещений не соответствуют требованиям:

игровая группы старшая -205+-19 Лк (норма освещенности-400 Лк), игровая младшей группы -208+-19 Лк (норма освещенности-400 Лк).

**Нормы законодательства, которые нарушены:**

- ст.28 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- п. 2.5.3.,2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 83 таблица 5.54.

**ПРЕДПИСАЛ:**

В соответствии с п. 2 1) ст. 90 Федерального Закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в российской Федерации» № 248-ФЗ от 31.07.2020

Требования, подлежащие выполнению:

1.Провести ремонтные работы помещений:

- в здании школы: в мастерской покрасить потолок,
- на пищеблоке покрасить потолок,
- на здании детского сада межпанельные швы заштукатурить, здание покрасить.
- в детском саду в старшей группе покрасить потолок.

2. В мастерской школы провести ремонт или замену двух оконных рам; в коридоре детского сада (1 окно) остекление окон выполнить из цельного стекла.

3. Привести в соответствие с требованиями уровни искусственного освещения помещений детского сада игровая группы старшая, игровая младшей группы. Протокол замера искусственного освещения представить в тер.отдел Управления Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах.

Срок исполнения предписания: до 01.12.2022г.

Информацию о выполнении Предписания необходимо сообщить в теротдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах по адресу: г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 13/1, каб. 8 **в срок до 01.12.2022г.**

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление Роспотребнадзора по Ивановской области: ----

- протокол лабораторных исследований замеров освещенности, смывов на БГКП в срок до 01.12.2022г.

Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными подается в течение трех месяцев, когда гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов (ч.4 ст.198 АПК РФ, ст.254, 256 ГПК РФ).

Старший специалист 1 разряда

Митякова Галина Венальевна

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

### Расписка в получении Предписания

Предписание № 721 от 28.12.2021г. получил « 28 » декабря 2021 г.

Подпись представителя предприятия \_\_\_\_\_



Директор МКОУ Толпыгинской ОШ Большакова Лидия

Михайловна

Невыполнение в срок законного предписания влечёт административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 КоАП РФ.

Непредставление информации влечёт административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.